



Crna Gora  
Opština Pljevlja

Adresa: Kralja Petra I br.48  
84210 Pljevlja  
Crna Gora  
tel: +382 52 321 305  
fax: +382 52 300 188  
www.pljevlja.me

Sekretarijat za stambeno komunalne poslove  
saobraćaj i vode

Br: UPI-06-037/23-1519/2

29 decembar 2023 godine

Sekretarijat za stambeno komunalne poslove saobraćaj i vode, na osnovu člana 29 i 30. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Sl.list CG“ br.44/12,30/17), postupajući po zahtjevu NVU Uduženje mladih „Alternativa“ iz Pljevalja ul. Vuka Kneževića radi dostavljanja informacije, u zakonskom roku **d o n o s i**:

### R J E Š E N J E

1. **Odobrava se NVU Uduženje mladih „Alternativa“ iz Pljevalja ul. Vuka Kneževića a na osnovu zahtjeva br. UPI-06-037/23-1519/1 od 14.12.2023 godine pristup informaciji – dokumentima:**
  - **Rješenje o izdavanju vodne saglasnosti na tehničku dokumentaciju Glavnog projekta separatnog vodova „Savina voda – Vis“ i separatnog vodovoda „Rajan Boljanići“ br. 05-355-Up/I-3 od 17.06.2009.**
2. **Odobrenje iz tačke 1 dispozitiva izvišiće se na način dostavljanjem kopoje tražene informacije.**

**Odbija se zahtjev za pristup informaciji u dijelu koji se odnosi na:**

Davanje saglasnosti za kaptiranje i korišćenje vode sa izvora „Žandarsko vrelo“ na mjesto se nalazi na mjestu Gvozd na planini Kovać

Dokument iz kojih se vidi postupak finansiranja svih vodovoda.

Iz razloga nepostojanja takvih ugovora.

### O B R A Z L O Ž E N J E

NVU Uduženje mladih „Alternativa“ iz Pljevalja ul. Vuka Kneževića, podnijela je ovom organu zahtjev br. UPI-06-037/23-1519/1 od 14.12.2023 godine, kojim je tražio da joj se omogući pristup informaciji – dostavljanjem informacije koja se odnosi na

1. Dostavljanje kopija dokumenata iz kojih se može nedvosmisleno utvrditi postupak davanja saglasnosti za kaptiranje i korišćenje vode sa izvora „Savine vode“ na koji su priključeni Služba uprave prihoda i carina, Granična policija na graničnom prelazu „Metaljka“, objekat

u vlasništvu Petra Dakića koji se nalazi u neposrednoj blizini izvora, kao i priključak koji je nedavno priključen a kojim je odvedena voda za selo Vis ili Boljaniće.

2. Dostavljanje kopija dokumenata iz kojih se može nedvosmisleno utvrditi postupak davanja saglasnosti za kaptiranje i korišćenje vode sa izvora „Rajan“ a isto se nalazi u Potkovaču – za sela Vis , strahov do i druge.
3. Dostavljanje kopija dokumenata iz kojih se može nedvosmisleno utvrditi postupak davanja saglasnosti za kaptiranje i korišćenje vode sa izvora „Žandarsko vrelo“ koji se nalazi na mjestu Gvozd na planini Kovač.
4. Dostavljanje kopija dokumenata iz kojih se može nedvosmisleno utvrditi postupak finansiranja, koliko su građani samodoprinosom a koliko opština Pljevlja finansirali sva pomenuta izvorišta.

Sekretarijat za stambeno komunalne poslove saobraćaj i vode razmatrajući podnijeti zahtjev konstatuje da je u posjedu jedino dokumenta bliže opisanih u dispozitivu ovog rješenja te je odlučio da je zahtjev djelimično opravdan i da se u navedenom dijelu treba udovoljiti.

Žalba na rješenje ne odlaže izvršenje, shodno članu 36. Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

**PRAVNA POUKA:** Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama u roku od 15 dana od prijema rješenja, neposredno ili preko Sekretarijata za privredu Opštine Pljevlja u dva primjerka.

Obradio:

Dragoljub Mazalića



**DOSTAVLJENO:**

- 1 x Podnosiocu zahtjeva
- 1 x Agenciji za zaštitu podataka  
o ličnosti i pristupu informacijama
- 1 x Informativni sistem na sajtu opštine
- 1 x U spise predmeta
- 1 x a/a

Vule Macanović dip. Ing. maš

**V. D. SEKRETAR**



08.01<sup>A</sup> 2009

TOPA  
15.01.2009.g.  
05-355-4pi-3

**SEKRETARIJAT ZA UREDJENJE PROSTORA  
OPŠTINE PLJEVLJA**

**PLJEVLJA**

**PREDMET:** Zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti

Molimo Vas da nam izdate vodnu saglasnost na Glavni projekat separatnog vodovoda "Slavina voda – Vis" i separatnog vodovoda "Rajan – Boljanići". Vodovodni uslovi su utvrđeni rješenjem Sekretarijata za stambene i komunalne poslove Opštine Pljevlja br. 02-355-UP/I-16 od 29.03.2001.godine.

**PODNOŠILAC ZAHTJEVA,**  
Predsjednik MZ Boljanići

*Robert Jovanović*

*DAVIDOVIĆ*  
*[Signature]*

CRNA GORA  
OPŠTINA PLJEVLJA  
- Sekretarijat za uređenje prostora -  
Broj: 05-355- Up/I- 3  
Pljevlja, 17.06.2009 godine

Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja rješavajući po zahtjevu MZ Boljanići, kojim je tražila izdavanje vodne saglasnosti na Glavni projekat separatnog vodovoda „ Savina voda - Vis “ i separatnog vodovoda “ Rajan - Boljanići ”, na osnovu člana 118 Zakona o vodama (“Sl. list RCG”, br. 27/07), člana 9 Odluke o vodosnabdijevanju seoskog područja opštine Pljevlja („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 37/08 ) i člana 196 ZUP-a , (“Sl. list RCG”, br. 60/03), **d o n o s i**

### **R J E Š E N J E** **o izdavanju vodne saglasnosti**

Izdaje se investitoru MZ Boljanići vodna saglasnost na tehničku dokumentaciju Glavnog projekta separatnog vodovoda „ Savina voda - Vis “ i separatnog vodovoda “ Rajan - Boljanići ” pod sledećim uslovima:

1. Da se svi radovi izvedu prema priloženoj tehničkoj dokumentaciji, datim vodoprivrednim uslovima, normativima i tehničkim propisima za ovu vrstu radova
2. Da se za vrijeme izvođenja radova, bez obzira na dinamiku izgradnje ne remeti normalno funkcionisanje vodoprivrednih objekata, da se istim ne nanosi šteta i oštećenja, da se ne pogoršava postojeći vodni režim. Investitor je dužan da eventualne štete nastale kao posledica izvedenih radova ili nekompletnih rješenja, naknadi a njihove uzroke otkloni o svom trošku. Ovo se odnosi i na sve štete koje bi eventualno nastale zbog izmjenjenih uslova odvođenja vode
3. Da se izrade i postave uređaji i objekti koji bi omogućili mjerenje i registrovanje zahvaćenih količina vode, kao i oni koji će omogućiti kontrolu režima jer se eksploatacija izvorišta mora oslanjati na podatke stalne kontrole režima voda osmatračkim objektima
4. Da investitori radova blagovremeno i pismenim putem obavjeste ovaj organ o početku izvođenja radova
5. Da se ispusne i prelivne građevine tako izrade da se omogući kontrolisano ispuštanje vode kojim se neće izazvati erozija i koje neće imati negativan uticaj na režim voda
6. Da se mikro lokacije objekta i cjevovoda tako odredi da isti ne utiču negativno na režim vode, i ne ugrožavaju funkcionalnu sigurnost drugih vodoprivrednih objekata
7. Obavezuje se investitori da preduzmu sve mjere na zaštiti vode od slučajnog ili namjernog zagađivanja
8. Ova vodna saglasnost prestaje da važi ukoliko se sa radovima ne otpočne u roku od dvije godine od dana izdavanja rešenja
9. Investitori su dužni, shodno članu 120 Zakona o vodama (“Sl. list RCG”, br. 27/07), da se po završetku svih radova na izgradnji vodovoda, a prije početka korišćenja vodovoda, obrate ovom organu zahtjevom za dobijanje vodne dozvole

## O b r a z l o ž e n j e

MZ Boljanići obratila se Sekretarijatu za uređenje prostora opštine Pljevlja zahtjevom br. 05-355-Up/I-3 od 15.01.2009 god. tražeći vodnu saglasnost na tehničku dokumentaciju Glavnog projekta separatnog vodovoda „Savina voda - Vis “ i separatnog vodovoda “ Rajan - Boljanići ”.

Investitori su dostavili Glavni projekat separatnog vodovoda „Savina voda - Vis “ i Glavni projekat separatnog vodovoda „ Rajan - Boljanići “ urađen od strane ovlašćenog preduzeća za projektovanje.

Vodoprivredni uslovi utvrđeni su rješenjem bivšeg Sekretarijata za stambene i komunalne poslove opštine Pljevlja br. 05-355-Up/I- 16 od 29.03.2001 .god.

Glavnim projektom separatnog vodovoda „Savina voda - Vis “ planirana je izgradnja vodovoda za zaseok Vis kojim će se vodosnabdijevati 18 domaćinstava pomenutog zaseoka. Projektnom dokumentacijom predviđene dnevne potrebe za vodom ovih domaćinstava iznose 14.625 lit/dan. Izdašnost izvora osciluje od min. koja iznosi 0.125 l/sec do srednje od 0.214 l/sec. Planirana je izgradnja komornog rezervoara sa 18 pojedinačnih komora. Usvojeni dovodni cjevovod je od PEVG materijala , prečnika DN 40.

Glavnim projektom separatnog vodovoda „ Rajan - Boljanići “ planirana je izgradnja vodovoda za zaseoke Vučevo, Vis, Boljaniće, Rosulje i Milakovce kojim će se vodosnabdijevati 61 domaćinstvo pomenutih zaseoka. Projektnom dokumentacijom predviđene dnevne potrebe za vodom ovih domaćinstava iznose 49.625 lit/dan. Izdašnost izvora osciluje od min. koja iznosi 0.40 l/sec do srednje od 0.70 l/sec. Planirana je izgradnja 4 komornog rezervoara sa ukupno 61-nom pojedinačnom komorom.

Sanitarna zaštita sastavni je dio ovih projekata.

Cijeneći priloženu tehničku dokumentaciju i utvrđeno činjenično stanje organ je na osnovu člana 118 Zakona o vodama (“Sl. list RCG”, br. 27/07) i člana 9 Odluke o vodosnabdijevanju seoskog područja opštine Pljevlja ( „ Službene novine opštine Pljevlja “, br. 8/04 ) odlučio kao u dispozitivu rješenja.

Taksu u iznosu od 30,00 € investitor je dužan uplatiti prema tarifnom brojem 43 tarife lokalnih administrativnih taksa opštine Pljevlja.

**POUKA O PRAVNOM SREDSTVU:** Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru opštine Pljevlja u roku 15 dana od dana dostavljanja rješenja, preko ovog organa. Žalba se taksira sa 2,50 € administrativne takse .

### DOSTAVLJENO.

1x Podnosiocima zahtjeva

1x Sekretarijatu

1x uz predmet

1x a/a

